

fonction commutateur DIP

DIP	Réglage d'usine	fonction	réglage -N1 Typ30543
DIP 1	ON	entrée analogique AI *)	OFF = pas permis ! ON = Potentiomètre
DIP 2	ON	Entrée digitale DI	OFF "closed" = validation en mode de chauffage ON "open" = chauffage | "closed" = refroidissement
DIP 3	ON	max. nombre de tours	DIP 3 / DIP 4 / U max. OFF / OFF / 150 V AC ON / OFF / 170 V AC OFF / ON / 190 V AC ON / ON / 230 V AC
DIP 4	ON		

*1) non utilisable !

Tension: 230V / 50Hz
(Sécurité sur place)

L
N
PE

contact d'alarme
inverseur libre de potentiel-over
60V AC/DC max. 1A

fault_COM
fault_NO
fault_NC
(état de marche)

validation ou refroidissement
(réglable par commutateur dip)
alternative:
Tension externe 24VDC

-Y1
bn
bl
Vanne 2 points 230VAC
max. 0.5A

Changement
du mode jour
(Pour plus d'informations, voir instructions)

-B1
1- 2+
t°
NTC10K
Capteur de température ambiante
NTC 10k
(ID: 1035642)

com
no
Signal de fonctionnement
libre de potentiel
60V AC/DC max. 1A

0-5V
GND
vers d'autres appareils de ce groupe,
Type 30540 ou appareils "V" avec 0-5V
max. 4 appareils à câbler en ligne

PE
U1
U2
TK
TK
vers d'autres moteurs,
au total max. 4.5A

attention:
Pour commutation en parallèle, le contact thermique doit être connecté en série !

*2) utilisez un câble blindé



Raccord pour moteur
tournant à droite



en option:
Calcul de la moyenne avec 4 sondes ambiantes (ID: 1035642)

Index	Modification	Date	Nom
1	Symbol für Typ 30543	17.03.2011	B.Schroven
2	Textänderungen	13.03.2012	Lohe
3	Betriebs- und Störmeldung geändert	24.03.2015	Lohe/Timmreck
4	abgeschirmte Motorleitung	04.02.2016	Lohe/Timmreck

	(FR)	Date	Nom
Elab.		14.03.2011	B.Jaske
Approuvé		14.03.2011	H.Timmreck
Norme			
Origine			
Remplacement pour			

KAMPMANN
Genau mein Klima.
Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300
E-Mail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

Groupe de produits	1.96
Numéro d'article	196000030543
Type	30543
Nombre de MAT	1103560
CAD	11780
Feuille	1 sur 1

Dénomination
Commande électronique monophasée en continu 4.5A
avec minuterie et régulation de la température, Type 30543

Numéro de projet

Numéro de commande

implantation:

Lieu:

COPYRIGHT RESERVED – Le plan contient un savoirfaire protégé et développé par nous, qui ne peut être transmis à tierce personne, en particulier à la concurrence, sans notre approbation. Le non respect entraîne dommages et intérêts !