Pose de câbles Tandem avec KaControl (*C1)



Informations relatives au câblage :

- Les indications sur les types de câbles et la pose de câbles doivent être respectées, conformément à la norme VDE 0100.
- Sans * NYM-J. Nombre de conducteurs requis, y compris le conducteur de protection, spécifié sur le câble. Aucune section indiquée, longueur du câble prise en compte dans le calcul de la section.
- Avec * IY(ST)Y 0,8 mm. Poser séparément des câbles à haute tension.
- Avec ** UNITRONIC BUS LD 0,22 mm2. Poser séparément des câbles à haute tension.
- Si d'autres types de câbles sont utilisés, ces derniers doivent être au moins équivalents.
- Longueur du câble BUS reliant l'unité de commande du boîtier d'ambiance KaController à l'appareil 1 : maximum 30 m.
- Nombre maximal d'appareils en parallèle : 6 pièces. Sur chaque appareil, les cartes bus CAN nécessaires de type 3260701 (voir Accessoires), possibilité d'ajouter maximum 30 pièces.
- Longueur du câble BUS reliant l'appareil 1 au dernier appareil : maximum 30 m. Sur chaque appareil, les cartes bus CAN nécessaires de type 3260701 (voir Accessoires), maximum 300 m.